


**GWF MessSysteme AG**

Obergrundstrasse 119  
 CH-6002 Luzern Schweiz  
 Telefon ++41/41-319 50 50  
 Telefax ++41/41-310 60 87  
 E-Mail gwf@gwf.ch

**HRI-Mei Anschlusschema FM-xD/K**


**SW 14 04\_V1.0\_D**

gezeichnet: 02.06.2014 AIB  
 geändert:



Modus A4	I1 (weiss):	Saldierende Impulse
	I2 (gelb):	Fehlerstatus (Öffner-Kontakt)
Modus A3	I1 (weiss):	Vor- / Rückwärtsimpulse
	I2 (gelb):	Fliessrichtungssignal
Modus A2	I1 (weiss):	Vorwärtsimpulse
	I2 (gelb):	Rückwärtsimpulse

**Anschluss HRI-Mei an FM-1D/K**



**Anschluss HRI-Mei an FM-2D/K**

