

SVGW
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 2406-7329

Zertifikatsinhaber: GWF AG
Obergrundstrasse 119, CH-6005 Luzern

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Wasserzähler
Bezeichnung: Ultraschallwasserzähler Sonico Nano
Typen:
Sonico Nano Q3 = 1.6 m³/h, DN 15
Sonico Nano Q3 = 2.5 m³/h, DN 15 und DN 20
Sonico Nano Q3 = 4.0 m³/h, DN 20
Sonico Nano Q3 = 6.3 m³/h, DN 25
Sonico Nano Q3 = 10.0 m³/h, DN 25 und DN 32
Sonico Nano Q3 = 16.0 m³/h, DN 40

DN: 15 ... 40 PN: 16 tmax: 50 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW108 (01/19)

Gültigkeit: 30.04.2030

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):

Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Rubrik: Wasserzähler

Bezeichnung: Ultraschallwasserzähler Sonico Nano

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste			Metrologie
					kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	
Sonico Nano, Q3 = 1.6 m ³ /h	15	16	50	-	-	-	-	R500
Sonico Nano, Q3 = 2.5 m ³ /h	15	16	50	-	-	-	-	R800
Sonico Nano, Q3 = 2.5 m ³ /h	20	16	50	-	-	-	-	R500
Sonico Nano, Q3 = 4.0 m ³ /h	20	16	50	-	-	-	-	R800
Sonico Nano, Q3 = 6.3 m ³ /h	25	16	50	-	-	-	-	R500
Sonico Nano, Q3 = 10.0 m ³ /h	25	16	50	-	-	-	-	R800
Sonico Nano, Q3 = 10.0 m ³ /h	32	16	50	-	-	-	-	R800
Sonico Nano, Q3 = 16.0 m ³ /h	40	16	50	-	-	-	-	R800